



試験成績書

東海技物第 14741129 号

平成 26 年 7 月 9 日

有限会社 サンヨーYIM

様

一般財団法人 東海技術センター

〒465-0021 名古屋市名東区猪子石二丁目710番地

TEL (052) 771-5161 (代)



試験結果を下記のとおり報告します。

受 付 日	平成 26 年 7 月 3 日
試 料 名 称	モルタルエース(モルタル)
採 取 場 所	-----
工事名又は調査名	-----
試 験 項 目	塩化物イオン含有量
試 験 方 法	硬化コンクリート中に含まれる塩化物イオンの試験方法(JIS A 1154) : 電位差滴定法

試験結果

No.	採取部材	採取深度(mm)	単位容積質量当りの塩化物イオン量(kg/m ³)	備考
1	モルタルエース	-	0.09	コンクリートの単位容積質量 : 2270kg/m ³
			以下余白	